

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

basierend auf / based on

TÜV Rheinland Merkblatt

Bauteile – Armaturen

Leaflet components - Armature

Bauteilkennzeichen

Type approval no.

TÜV . A . 297-18

Produkt

Product

Anbohrsystem für Fernheizkugelhähne von in Betrieb befindlichen Fernwärme-Rohrleitungen

DN 20-100

Zulässiger Betriebsüberdruck 20 bar

Zulässige Betriebstemperatur -10 bis +140°C, mit Sonderdichtung +200°C

Hersteller

Manufacturer

Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

Solinger Straße 23 – 25

D-42857 Remscheid

Typbezeichnung

Type designation

Art.-Nr. 270

Prüfgrundlagen

Test-specifications

AGFW-Regelwerk: Arbeitsblatt AGFW FW 432, Ausgabe 11.2013;

BGI/GUV-I 5067, Ausgabe 04.2009.

Prüfbericht-Nr.

Test report no.

0125424555 / 10 vom 17.07.2018

www.tuv.com-ID

0000014588

TÜV-EQ-Nr.

2865635

Gültig bis

Valid until

31. Juli 2023

July 31. 2023

Das Bauteilkennzeichen wird in Anwendung der Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen zuerkannt. Die technischen Daten des Merkblatts sind zu beachten. Die laufende Fertigung ist jährlich zu überprüfen.

The type-test approval is awarded in applying the requirements of the test standards listed. The technical data listed in the leaflet must be considered. The production shall be annually reviewed.

Aachen, 17.07.2018

TÜV Rheinland Industrie Service - Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
TÜV Rheinland Industrial Services - Certification Body for Pressure Equipment


i.A. Dipl.-Ing. M. Rönnig

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Regionalbereich Mitte-West, Deworastr. 1-3, D-54290 Trier, Tel. +49-651/2005-100

www.tuv.com



 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.